



認証番号 IBEG-C0049-NC(b)

CASBEE® 建築評価認証書

建築物総合環境性能評価認証制度要綱第5条の規定に基づき審査した結果、CASBEEによる建築物の総合環境性能評価が的確であると認証する

評 価 Aランク

建 物 名 称 : エコルシオン デュラブレール青木
ライフサポート川口四季彩

申 請 者 : 株式会社ベルエール
代表取締役 納口 俊通

建 設 地 : 埼玉県川口市青木2丁目171他

評 価 段 階 : 実施設計段階

評価ツール : CASBEE-新築 (2006年版)

有効期限 : 2011年9月30日

2010年5月25日

財団法人 建築環境・省エネルギー機構
理事長 村上周三



CASBEE® 評価内容


CASBEE - 新築

評価ツール CASBEE-NC_2006v1.1
 認証番号 IBEC-C0049-NC(b)
 交付日 2010年5月25日

建物名称	エコルシオン デュラブレール青木 ライフサポート川口四季彩	敷地面積	2,296.19㎡
建物用途	病院	建築面積	1,353.70㎡
建設地	埼玉県川口市青木2丁目171他	延床面積	3,583.68㎡
気候区分	—	階数	地上3階
地域・地区	準工業地域、準防火地域	構造	壁式RC造
竣工日	2008年10月1日	平均居住人員	80人
		年間使用時間	8,760時間/年

建築物の環境性能効率 (BEE: Building Environmental Efficiency)


BEEによる建築物のサステナビリティランキング



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L} = \frac{25 \times (Sq - 1)}{25 \times (5 - SLR)} = \frac{65.2}{40.6} = 1.6$$


建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性

レーダーチャート




Q 建築物の環境品質・性能 (建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価) **Sq = 3.6**


Q-1:室内環境 **Sq1 = 3.5**



Q-2:サービス性能 **Sq2 = 3.2**




Q-3:室外環境(敷地内) **Sq3 = 3.9**




LR 建築物の環境負荷低減性 (建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

SLR = 3.3

LR-1:エネルギー **SLR1 = 3.4**



LR-2:資源・マテリアル **SLR2 = 3.6**



LR-3:敷地外環境 **SLR3 = 3.0**

